



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ



Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" "03" 2012 р.

№ 05.03.02-03/17057

Сепаратори нафтопродуктів та жиру, виготовлені з нержавіючої сталі та поліетилену високої щільності;
залізобетонні сепаратори

(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код УКТЗЕД: 8421210000

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД, артикул)

обладнання призначене для очищення вод від нафтопродуктів та жиру, що утворюються на територіях промислових районів, транспортних баз, АЗС, автомийок, СТО, паркінгів, ресторанів, їдалень, лікарень тощо; реалізація через оптово-роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

фірма "ACO Passavant GmbH", Німеччина, 36267 Philippsstahl; Ulsterstrasse 3; фірма "ACO Industries Tabor s.r.o.", Чехія, 39101, Sezimovo Usti, Prumyslova, 1158; фірма "ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.", Польща, 05119 Legionowo Lajski, ul. Fabryczna, 5

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд.", Україна, 04080, м. Київ, вул. В.Хвойки, 18/14, оф.227, тел: 230-60-37, код: 31903123

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

контракти №01/2012 від 14.12.2011 р. між ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд." (Україна) та "ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.", Польща; №03/2012 від 14.12.2011 р. між ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд.", Україна, та "ACO Industries k.s.", Чехія; №04/2012 від 14.12.2011 р. між ТОВ "АКО Будівельні Елементи Лтд.", Україна, та "ACO Severin Ahlmann GmbH&Co.KG", Німеччина

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду і аналізу наданих документів та оцінки ризику для здоров'я населення встановлено: інтенсивність запаху пластмасових та пофарбованих частин та деталей обладнання не перевищує гігієнічний норматив - 2 бали (СанПіН №6027 А-91 "Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования"); стічні води після очистки повинні відповідати наступним вимогам: вміст жирів рослинних та тваринних не повинен перевищувати гігієнічний норматив 50 г/м³, нафти та нафтопродуктів – не більше 20 г/м³, ГДК нафти та нафтопродуктів у стічних водах, що надходять на споруди біологічної очистки, - 10 г/м³ ("Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», затв. Наказом Держбуду України №37 від 19.02.2002 р.).

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: При експлуатації обладнання напруженість електричного поля частоти 50 Гц не повинна перевищувати 0.5 кВ/м (СанПіН №239-96 "Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань"). Скорегований рівень шуму повинен відповідати вимогам СН №3077-84

“Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» та ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях». Транспортування, зберігання, установка сепараторів повинна здійснюватись згідно з паспортом виробника; експлуатація – у відповідності до інструкції від виробника та дозволяється тільки після укладання договору на їх обслуговування з підприємством, що має право проводити роботи по знешкодженню відходів (нафтопродуктів, жирів); місця розташування сепараторів нафтопродуктів та жирів (що розміщують у ґрунті) повинні бути узгоджені з територіальними органами санепіднагляду на етапі затвердження проекту будівництва об'єкту. Очищення сепараторів нафтопродуктів здійснюється не рідше ніж 2 рази на рік, сепараторів жиру – від 1-2 разів на тиждень (сепараторів, що встановлюють на підлозі у приміщенні) до 1-2 разів на рік (сепараторів, що розміщують у ґрунті); всі операції по очищенню сепараторів повинні проводитися з дотриманням правил техніки безпеки; працюючі повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту шкіри, очей та органів дихання. Зберігання у закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Сепаратори нафтопродуктів та жиру, виготовлені з нержавіючої сталі та поліетилену високої щільності; залізобетонні сепаратори", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: паспорт та інструкція з використання, етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.

Висновок дійсний: 01.03.2017 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає стандартному санітарному прикордонному контролю відповідно до його програми (візуальний, документальний контроль).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає стандартному санітарному контролю (візуальному та документальному)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції (СанПіН 6027А-91 “Санитарные правила по применению полимерных материалов в строительстве и производстве мебели. Гигиенические требования”), вміст жирів рослинних та тваринних, нафти та нафтопродуктів в очищених стічних водах (Наказ Держбуду України від 19.02.2002 р. №37 "Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
при головному державному санітарному лікареві України
Інституту екології та токсикології ім. Л.І.Медведя

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-1638-12 від 02.03.2012 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

 Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)